

【該当項目に✓を記入し、保険申込時に提出して下さい】

《S造》品質管理チェックシート / 団体Ⅱ利用申込書

「まもりすまい保険設計施工基準」に加え「すまいるネット中・四国品質管理基準」に適合するよう、次のとおり設計・施工します。

事業者名		すまいるネット中・四国会員番号 (-)
物件所在地		

□防錆措置

＜構造耐力上主要な部分(柱、はり、筋かい)＞

部 位		仕 様
最下階の 柱脚部	コンクリートに埋 設される部分	□ 最小厚9mm以上
	上記以外	□ ジンクリッチプライマー1回以上塗装(同等以上)
上記以外(右記のいずれか)		□ 最小厚9mm以上 □ 最小厚6mm以上ジンクリッチプライマー1回以上

＜構造耐力上主要な部分(柱、はり、筋かい以外)＞

部 位	仕 様
柱、はり、筋かい以外(右記のいずれか)	□ 最小厚:9mm以上 □ 鉛系さび止め塗料 2 回以上塗布(同等以上)

□防湿措置(べた基礎の場合を除く)

部 位	仕 様
床下地面 (右記のいずれか)	□ 全体に厚さ 6 cm 以上のコンクリートを打設 □ 全体に厚さ 0.1 mm 以上の防湿フィルムを敷き詰める

□床下換気(床下に空間が生じる場合(基礎断熱施工の場合を除く))

部 位	仕 様
外周部 (右記のいずれか)	□ 有効面積:300 m ² 以上、間隔:4m以内 □ ねこ土台:1m当たり75 cm ² 以上

□小屋裏換気(小屋裏空間が生じない時、屋根断熱工法等の場合を除く)

部 位	仕 様
換気孔の設置	□ 独立した小屋裏ごとに2か所以上
有効面積 (右記のいずれか)	□ 両妻壁に設置 (有効換気面積:1/300 以上)
	□ 軒裏に設置 (有効換気面積:1/250 以上)
	□ 軒裏換気、妻壁排気を設置 (それぞれの換気孔面積:1/900 以上)
	□ 器具を用いた排気孔、軒裏給気孔 (排気孔:1/1600 以上 給気孔:1/900 以上)
	□ 軒裏給気孔・棟部排気孔 (排気孔:1/1600 以上 給気孔:1/900 以上)

【品質管理基準適合確認証】

上記住宅が当団体の定める品質管理基準に適合することを確認いたしました。

受付番号	備考	確認日	確認者
愛	-	年	
		月 日	

すまいるネット中・四国 愛媛 支部