

《木造》品質管理チェックシート / 団体Ⅱ利用申込書

「まもりすまい保険設計施工基準」に加え「すまいるネット中・四国品質管理基準」に適合するよう、次のAまたはBのとおり設計・施工します。

事業者名		すまいるネット中・四国会員番号 (-)
物件所在地		

Aタイプ：基礎高 400 mm＋外壁通気構法とするタイプ

● 外壁通気構法	<input type="checkbox"/> 外壁通気構法
● 基礎高さ (右のいずれか)	<input type="checkbox"/> GL＋400mm 以上(品質管理基準第 5 条) <input type="checkbox"/> GL＋300mm 以上(建物高さ制限がある場合で基礎外周部を砕石・土間打ち等の措置を施すもの)

Bタイプ：住宅性能評価基準の劣化対策等級2相当以上とするタイプ

● 基礎高さ (右のいずれか)	<input type="checkbox"/> GL＋400mm 以上(品質管理基準第 5 条) <input type="checkbox"/> GL＋300mm 以上(建物高さ制限がある場合で基礎外周部を砕石・土間打ち等の措置を施すもの)	
● 床下の防湿・換気 ※基礎断熱工法等の場合を除く	<input type="checkbox"/> 60 mm以上の防湿コンクリート(ベタ基礎等)又は 0.1 mm以上の防湿フィルム <input type="checkbox"/> 換気孔の設置	
● 土台の防腐・防蟻対策	(右のいずれか)	<input type="checkbox"/> 耐久性区分D1 <input type="checkbox"/> 薬剤処理(K3 以上)
	<input type="checkbox"/> 土台に接する外壁下部に水切設置	
● GL1mの範囲の外壁の軸組等の防腐・防蟻	柱(右のいずれか)	<input type="checkbox"/> 薬剤処理 <input type="checkbox"/> 小径 12 cm以上 <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1
	柱以外の軸組材	<input type="checkbox"/> 薬剤処理 <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1
	合板	<input type="checkbox"/> 薬剤処理
● 浴室・脱衣室の防水 (右のいずれか)	<input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ <input type="checkbox"/> ユニットバス設置	
● 地盤の防蟻 (右のいずれか)	<input type="checkbox"/> ベタ基礎 <input type="checkbox"/> 地盤の薬剤処理	
● 小屋裏換気 (右記のいずれか) ※屋根断熱工法等の場合を除く	<input type="checkbox"/> 小屋裏(妻壁)給排気 1/300 以上 <input type="checkbox"/> 軒裏給排気 1/250 以上 <input type="checkbox"/> 軒裏又は小屋裏給気＋小屋裏排気 1/900 以上 <input type="checkbox"/> 軒裏又は小屋裏給気＋排気塔排気 給気孔：1/900 以上、排気孔：1/1600 以上	

【品質管理基準適合確認証】

上記住宅が当団体の定める品質管理基準に適合することを確認いたしました。

受付番号	備考	確認日	確認者
		年	
		月 日	

すまいるネット中・四国 _____ 支部